

Số: **465**.../TM-YDTB

Thái Bình, ngày **22** tháng **4** năm 2025

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu : Cung cấp, lắp đặt hoàn thiện điều hoà cho các khoa, bộ môn tại tầng 6 nhà 7 tầng. Nhà trường kính mời các nhà thầu có khả năng và đủ điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	SL	Ghi chú
1	Điều hoà cục bộ âm trần cassette có công suất 28000BTU/h. Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh không inverter Công suất làm lạnh: 28000BTU/h (3HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 2900W Dòng điện định mức: < 12A Độ ồn: < 60dB. Hiệu suất năng lượng (EER): <3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh (Tính cả mặt nạ): 25kg – 40kg Trọng lượng dàn nóng: < 60kg Bảo hành từ 12 tháng đến 36 tháng và có kèm giấy chứng nhận CO/CQ	Bộ	01	
2	Điều hoà cục bộ âm trần cassette có công suất 18000BTU/h. Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh không inverter Công suất làm lạnh: 18000BTU/h (2HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 2000W Dòng điện định mức: < 9A Độ ồn: < 55dB. Hiệu suất năng lượng (EER): <3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh (Tính cả mặt nạ): 23kg – 38kg Trọng lượng dàn nóng: < 45kg Bảo hành từ 12 tháng đến 36 tháng và có kèm giấy chứng nhận CO/CQ	Bộ	09	
3	Điều hoà cục bộ treo tường có công suất 24000BTU/h. Thông tin cấu hình cơ bản:	Bộ	01	



	Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh không inverter. Công suất làm lạnh: 24000BTU/h (2,5HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 2700W Dòng điện định mức: < 12A Độ ồn: < 60dB. Hiệu suất năng lượng (EER): <3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh: < 20kg Trọng lượng dàn nóng: < 55kg Bảo hành từ 12 tháng đến 36 tháng và có kèm giấy chứng nhận CO/CQ			
4	Nhân công, vật tư lắp đặt điều hòa (<i>chi tiết bảng kê kèm theo</i>).	Bộ	11	

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, lắp đặt hoàn thiện đáp ứng theo thông tin cụ thể nêu trên và có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi báo giá về Trường Đại học Y Dược Thái Bình theo thông tin sau:

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Vật tư & trang thiết bị- Trường Đại học Y Dược Thái Bình –
 ĐT: 02273.838545 – 113 hoặc Email: baochungytb@gmail.com

Địa chỉ: Số 373, Đường Lý Bôn, Phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình.

Thời gian: trước 16h ngày 28 / 4 /2025

Lưu ý: *Giá của gói thầu là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt... tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.*


Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị. *BK*

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);
- Lưu VT, VT&TTB;
- Đăng trên website Trường.

KT. HIỆU TRƯỞNG *ps*



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

BẢNG KÊ SỔ LƯỢNG NHÂN CÔNG, VẬT TƯ DỰ KIẾN LẮP ĐẶT ĐIỀU HOÀ

(Kèm theo thư mời chào giá số: **465**...../TM-YDTB ngày **22**...tháng...**4**...năm 2025)

TT	Nội dung	ĐVT	SL dự tính
1	Giá đỡ dàn nóng điều hòa	Bộ	11
2	Ống đồng + bảo ôn điều hoà âm trần 28000BTU/h	mét	20
3	Ống đồng + bảo ôn điều hoà âm trần 18000BTU/h	mét	160
4	Ống đồng + bảo ôn điều hoà treo tường 24000BTU/h	mét	05
5	Dây điện 2x2,5mm	mét	290
6	Dây điện 2x4mm	mét	30
7	Bộ ngắt mạch an toàn (Aptomat) + vỏ	Bộ	11
8	Vật tư phụ (vít, nở, đai, băng cuốn...)	Bộ	11
9	Ống nhựa pvc thoát nước ngưng bọc bảo ôn	mét	100
10	Tì treo dàn lạnh	Bộ	10
11	Tì + đai treo ống đồng + ống nước	Bộ	10
12	Nhân công lắp đặt điều hoà âm trần 28000BTU	Bộ	01
13	Nhân công lắp đặt điều hoà âm trần 18000BTU	Bộ	09
14	Nhân công lắp đặt điều hoà treo tường 24000BTU	Bộ	01

BCA