

Số: 1107/TM-YDTB

Hưng Yên, ngày 09 tháng 9 năm 2025

### THƯ MỜI CHÀO GIÁ

#### Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Cung cấp, lắp đặt điều hoà, máy giặt, máy sấy tay tự động cho các phòng học thực hành, phòng kho bảo quản mô hình của Trung tâm Mô phỏng và Huấn luyện kỹ năng. Nhà trường kính mời các nhà thầu có khả năng và đủ điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên, cụ thể:

STT	Nội dung	ĐVT	SL	Ghi chú
1	<b>Điều hoà cục bộ treo tường có công suất 24000BTU/h.</b> Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 2 chiều nóng lạnh không inverter Công suất làm lạnh: 24000BTU/h (2,5HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 2900W Dòng điện định mức: < 12A Độ ồn: < 60dB. Hiệu suất năng lượng (EER): < 3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh: < 25kg Trọng lượng dàn nóng: < 60kg Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ Sản xuất từ 2024 về sau.	Bộ	03	
2	<b>Điều hoà cục bộ treo tường có công suất 12000BTU/h.</b> Thông tin cấu hình cơ bản: Loại máy điều hoà: 1 chiều lạnh không inverter Công suất làm lạnh: 12000BTU/h (1,5HP) Nguồn điện áp: 1 pha, 220V - 240V/50Hz Công suất tiêu thụ điện: < 1500W Dòng điện định mức: < 10A Độ ồn: < 45dB. Hiệu suất năng lượng (EER): < 3,5W/W Môi chất lạnh: R410A hoặc R32 Trọng lượng dàn lạnh: từ 9kg đến 15kg Trọng lượng dàn nóng: < 45kg Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ Sản xuất từ 2024 về sau.	Bộ	01	
3	Nhân công, vật tư lắp đặt điều hoà ( <i>chi tiết bảng kê kèm theo</i> ).	Bộ	04	
4	<b>Máy giặt (khối lượng giặt 10kg) có chức năng sấy</b> Kiểu máy: Máy giặt + sấy Loại máy giặt: Cửa trước Lồng giặt: Lồng ngang Khối lượng: Giặt 10 Kg – Sấy 6 Kg Kiểu động cơ: Truyền động trực tiếp	Cái	01	



	Tốc độ quay vắt tối đa: Khoảng 1400 vòng/ phút Chất liệu lồng giặt: Thép không gỉ Chất liệu vỏ máy: Kim loại sơn tĩnh điện Chất liệu cửa máy: Kính chịu lực Hiệu suất sử dụng điện: < 22Wh/kg Loại Inverter: Công nghệ Inverter Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ Sản xuất từ 2024 về sau.			
5	<b>Máy sấy tay tự động</b> Công suất: < 1200W Tốc độ gió: khoảng 120m/phút Thời gian sấy khô: từ 3 đến 12 giây Độ ồn: < 65dB Nhiệt độ: 45 - 75 độ C Nguồn điện áp: 220V - 240V / 50Hz - 60Hz Trọng lượng sản phẩm: < 5kg Bảo hành từ 12 tháng trở lên, có đầy đủ CO, CQ Sản xuất từ 2024 về sau.	Cái	03	

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp, lắp đặt hoàn thiện đáp ứng theo thông tin cụ thể nêu trên và có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gửi báo giá về Trường Đại học Y Dược Thái Bình theo thông tin sau:

Đơn vị tiếp nhận: Phòng Vật tư & trang thiết bị- Trường Đại học Y Dược Thái Bình – ĐT: 02273.838545 – 113 hoặc Email: baochungytb@gmail.com

Địa chỉ: Số 373, đường Lý Bôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Thời gian: trước 16h ngày 15/9/2025

Lưu ý:

- Tùy vào khả năng cung cấp, nhà thầu có thể chào giá tất cả gói thầu hoặc từng mục trong gói thầu nêu trên.
- Giá của gói thầu là giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, cài đặt... tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Lưu VT, VT&TTB;
- Đăng trên website Trường.



PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình

## BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG VẬT TƯ, PHỤ KIỆN DỰ KIẾN LẮP ĐẶT ĐIỀU HOÀ

(Kèm theo thư mời chào giá số: ~~1107~~.../TM-YDTB ngày ~~09~~ tháng ~~9~~... năm 2025)

TT	Nội dung	ĐVT	SL dự tính
1	Giá đỡ dàn nóng điều hòa	Bộ	04
2	Ống đồng + bảo ôn điều hoà treo tường 12000BTU/h	mét	05
3	Ống đồng + bảo ôn điều hoà treo tường 24000BTU/h	mét	30
4	Dây điện 2x2,5mm	mét	70
5	Dây điện 2x4mm	mét	40
6	Bộ ngắt mạch an toàn (Aptomat) + vỏ	Bộ	04
7	Vật tư phụ (vít, nở, đai, băng cuộn...)	Bộ	04
8	Ống nhựa PVC thoát nước ngưng	mét	40
9	Nhân công tháo dỡ điều hoà treo tường 12000BTU	Bộ	01
10	Nhân công tháo dỡ điều hoà treo tường 24000BTU	Bộ	01
11	Nhân công lắp đặt điều hoà treo tường 12000BTU	Bộ	01
12	Nhân công lắp đặt điều hoà treo tường 24000BTU	Bộ	03

183